



**EWT Eckert Wassertechnik GmbH**  
Ludwig-Erhard-Straße 11, 29225 Celle, Germany

Herstellung manufacture

Typ type **125-400 H** 1 Druckraum chamber 2

PS min./max.	0 / 160 bar	0 / 10 bar
TS min./max.	0 / 350 °C	0 / 110 °C
V	0,4 L	6 L
PT	360 bar	16 bar

01	30.03.2018	M. Eckert	Abgleich Typenschild, Einzelteilbeschriftung
00	14.11.2016	R. Milk	Erstellung
Bauherr / Owner		Kunde / Client	
		GmbH	
Maßstab Scale	<b>Probenahmekühler 125-400 H</b>		Zeichnung Nr. 20000-6020-01
Größe Size	1:5		Kommission Nr. Job No.
	A3		Kennwort Code Word
zur Entnahme, Kondensation und Unterkühlung von Sattdampfproben			Revisionsstand Revision Index <b>01</b>